



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«20» июня 2022г.  
учётный № проверки 60220061000201017776



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Псковской области

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 92, тел. (8112) 79-44-14, факс (8112) 79-44-09, [emercom@60.mchs.gov.ru](mailto:emercom@60.mchs.gov.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, тел. (8112) 79-49-80, факс (8112) 79-49-80, [und.@60.mchs.gov.ru](mailto:und.@60.mchs.gov.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и  
Дедовичскому районам

182620, г. Порхов, пр. 25 Октября, д. 2 а, тел. (81134) 2-17-21 [ond.pdd@60.mchs.gov.ru](mailto:ond.pdd@60.mchs.gov.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 60-009-2022/0004рс/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ГКУСО Псковской области "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ПОРХОВСКОГО РАЙОНА"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки

№**60-009-2022/0004рс** от «20» июня 2022года

в период с «28» февраля 2022 г. по «01» июля 2022г.

Новиков Сергей Николаевич - инспектор отдела надзорной деятельности профилактической работы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам мл. лейтенант внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Директора ГКУСО Псковской области "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ПОРХОВСКОГО РАЙОНА" Филькина И.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Ширина и высота эвакуационного выхода из спальни 2 этажа для мальчиков не соответствует нормам пожарной безопасности. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. В месте перепада высоты не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СП 1.13130.2020 п.4.3.5, п.4.2.19	01.03.2023г.	
2.	Ширина и высота эвакуационного выхода из спальни 2 этажа для девочек не соответствует нормам пожарной безопасности. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. В месте перепада высоты не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СП 1.13130.2020 п.4.3.5, п.4.2.19	01.03.2023г.	
3.	Ширина и высота эвакуационного выхода из игровой комнаты 2 этажа не соответствует нормам пожарной безопасности. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. В месте перепада высоты не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее	ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СП 1.13130.2020 п.4.3.5, п.4.2.19	01.03.2023г.	

	трех или пандус с уклоном не более 1:6.			
4.	Ширина и высота эвакуационного выхода из учебной комнаты 2 этажа не соответствует нормам пожарной безопасности. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. В месте перепада высоты не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СП 1.13130.2020 п.4.3.5, п.4.2.19	01.03.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Новиков Сергей Николаевич – инспектор ОНДиПР по  
Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам  
мл. лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)